

Löschanlagen-Struktur 1 (Sprinkleranlage)

Sprinkleranlage (nach VdS) mit Nass-Gruppen

Druckschalter lösen beim Ansprechen die BMA u. die ÜE aus !

Wasservorrat – Pumpe – Alarmventilstationen
(mit Druckschalter)

Sprinklergruppe Nr. 1

Sprinklergruppe Nr. 2

Sprinklergruppe Nr. x

Druck-Schalter 1

Druck-Schalter 2

Druck-Schalter x

Brandmeldeanlage (BMA)

© Feuerwehr Krefeld

Strömungs-
melder Nr. 1.1

Strömungs-
melder Nr. 1.n

Strömungsmelder zeigen ihre Auslösung an der BMZ an, lösen aber nicht die ÜE aus !

Strömungs-
melder Nr. 2.1

Strömungs-
melder Nr. 2.n

Strömungs-
melder Nr. x.m

Strömungs-
melder Nr. x.t

15.06.2012

Löschzone 1.1

Löschzone 1.n

Löschzone 2.1

Löschzone 2.n

Löschzone x.m

Löschzone x.t

Besteht eine Sprinklergruppe nur aus einer Löschzone, kann auf einen Strömungsmelder verzichtet werden !

Löschanlagen-Struktur 2 (Sprinkleranlage)

Sprinkleranlage (keine VdS-Anlage !) mit Nass-Gruppen

