



Erklärung des Betreibers über die durchgeführte  
Änderung/ Erweiterung der BMA mit geringen Umfangs

**TAB - Anlage 06b**

**Objekt** | \_\_\_\_\_

**ÜE Nr.** | \_\_\_\_\_

Name des Betreibers | \_\_\_\_\_  
Straße, Postfach | \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort | \_\_\_\_\_

Hiermit teile/n ich/wir als Betreiber der BMA mit, dass die im o.a. Objekt installierte BMA abschließend geändert bzw. erweitert worden ist, so wie mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ angekündigt und von der Feuerwehr Krefeld mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ genehmigt.

Ich / Wir erkläre/n, dass

1. die Änderungen / Erweiterungen der BMA vollständig gemäß den TAB der Feuerwehr Krefeld in der neuesten Fassung durchgeführt worden sind und betriebsbereit ist.  
Eine nach **DIN 14675 zertifizierte Fachfirma** hat die Installations- und Inbetriebsetzungsarbeiten sowie eine **Abnahme nach DIN 14675, Abschnitt 9** mängelfrei durchgeführt (Zertifikat der Fachfirma liegt bei).
2. Eine Sachverständigenabnahme hat ebenfalls schon mängelfrei stattgefunden (nur erforderlich, wenn von der Bauaufsichtsbehörde gefordert). \*)
3. Die entsprechenden Abnahmeberichte, in denen die Mängelfreiheit bescheinigt wird, sind beigelegt.
4. Ein aktuelles Meldergruppenverzeichnis mit Zusammenfassung der Anzahl der unterschiedlichen Melder und vom Betreiber unterschrieben ist beigelegt.
5. Kenntnis darüber besteht, dass sich die Feuerwehr Krefeld das Recht vorbehält, die betreffenden Anlagenteile wieder abzuschalten bzw. durch den Betreiber abschalten zu lassen, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass die tatsächlich durchgeführten Änderungen / Erweiterungen von der im Antrag beschriebenen Ausführung abweichen und / oder die Bedingungen (TAB) nicht oder nur teilweise (mit nicht im Einzelfall genehmigten Abweichungen) beachtet wurden. Die dann erforderlich werdenden Abnahmen der Feuerwehr sind kostenpflichtig.

\*) = Nicht Zutreffendes bitte streichen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Betreibers)

\_\_\_\_\_  
(Firmenstempel)

**Anlagen: Notwendige Bescheinigungen siehe Seite 2 dieser Erklärung.**

Bearbeitung Feuerwehr

Sachbearbeiter:

Checkliste:

Abnahme erforderlich mit Rechnung nach 5.4  Aktenprüfung ausreichend mit Rechnung nach 5.14

**Notwendige Anlagen zur Erklärung des BMA-Betreibers über eine durchgeführte Änderung bzw.**

**Erweiterung der BMA geringen Umfangs vom:** \_\_\_\_\_

*Beigefügte Anlagen bitte ankreuzen!*

1.	<input type="checkbox"/>	<b>Errichter Bescheinigung der Fachfirma nach DIN 14675</b>	Anlage 1 der TAB	
2.	<input type="checkbox"/>	<b>Kompetenzbescheinigung nach DIN 14675</b> der an der Planung, Errichtung, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung beteiligten Fachfirmen/Personen	Anlage 1a der TAB	Der Anlage 1a sind die jeweiligen Zertifikate nach DIN 14675 beizufügen. <b>Achtung:</b> Wenn „Sachverständige“ die <b>Abnahme</b> nach Abschnitt 9 der DIN 14675 durchgeführt haben, ist auch deren Zertifizierung nach DIN 14675 nachzuweisen!
3.	<input type="checkbox"/>	<b>Abnahmebericht</b> über die Abnahme der BMA nach Abschnitt 9 der DIN 14675	DIN 14675/ A1	Muster eines Vordrucks siehe „Anhang M“ der DIN 14675
4.	<input type="checkbox"/>	<b>Prüfbericht des Sachverständigen</b>  <u>Hinweis:</u> Der Prüfbericht muss u.a. die Bestätigung enthalten, dass die „Prüfgrundsätze für die Prüfung techn. Anlagen u. Einrichtungen gemäß TPrüfVO des Landes NRW“ beachtet worden sind.	TPrüfVO des Landes NRW	<b><u>Nur erforderlich bei baurechtlich geforderten BMA</u></b>  <b>Achtung:</b> Die Anerkennung als „Staatlich anerkannter Sachverständiger“ ist nachzuweisen (Anerkennungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf).
5.	<input type="checkbox"/>	<b>VdS-Systemanerkennung</b> des verwendeten Brandmeldesystems (BMS), einschl. deren „Anlage 1“	VdS-Zertifikate	Es sind in der Anlage 1 nur die tatsächlich verwendeten BMA-Komponenten zu kennzeichnen.
6.	<input type="checkbox"/>	<b>Meldergruppen-Verzeichnis</b>	Anlage 2 der TAB mit Muster	Das MG-Verzeichnis muss <b>vom Betreiber der BMA</b> unterschrieben sein.
7.	<input type="checkbox"/>	<b>Feuerwehr-Laufkarten</b>	Anlage 3 der TAB mit Muster	Je Melderart (Handfeuermelder, autom. Melder, Löschanlage) und je Geschoss ist ein Entwurf einer Feuerwehr-Laufkarte vorzulegen, sofern diese nicht schon vorher zur Prüfung eingereicht worden ist.
8.	<input type="checkbox"/>	<b>Orientierungsplan / Tableau</b>	Anlage 4 der TAB mit Muster	Ein Entwurf in Originalgröße ist in Papierform zur Freigabe vorzulegen, sofern dieser nicht schon vorher eingereicht worden ist.

9.	<input type="checkbox"/>	<b>Instandhaltungsvertrag (Bescheinigung der Instandhaltungsfirma über Inspektion, Wartung und Instandsetzung des erweiterten Anlagenteils)</b>  <b>(für SAA ist ein separater Nachweis vorzulegen)</b>		Die Fachfirma (zertifiziert nach DIN 14675), mit der ein rechtsverbindlicher Wartungsvertrag durch den Betreiber der BMA abgeschlossen worden ist, muss diesen gegenüber der Feuerwehr schriftlich bestätigen (der Vertrag selbst wird nicht benötigt).
----	--------------------------	---	--	---

**Sonstige Bescheinigungen, sofern im vorliegenden Fall zutreffend:**

10.	<input type="checkbox"/>	<b>Sonderbescheinigungen eines Sachverständigen bei Anschluss sonstiger Einrichtungen und Systeme</b>  <b>Zum Beispiel:</b> a) <b>Tür-Feststellanlagen</b> b) <b>RWA- und Lüftungsanlagen</b> c) <b>Alarmierungseinrichtungen</b> d) <b>Brandschutzeinrichtungen</b>		Der Sachverständige muss die Kompatibilität bzw. Verträglichkeit der mit der BMA verschalteten Komponenten schriftlich bestätigen, wenn <u>keine potentialfreie</u> Verbindung besteht.
11.	<input type="checkbox"/>	<b>Baulasteintragung zur Sicherung von Einsatzwegen der Feuerwehr auf Fremdgrundstücken</b>	Siehe TAB, Abschnitt 10.6	Wenn Erkundungs- und Angriffswege der Feuerwehr <u>planmäßig</u> über fremde Grundstücke verlaufen, so ist der Nachweis einer entsprechenden Baulasteintragung zu Lasten des Fremdgrundstückes zu erbringen.
12.	<input type="checkbox"/>	<b>Kraftbetriebene Tür- und Toranlagen in Einsatzwegen der Feuerwehr</b>	Siehe TAB, Abschnitt 11.1	Befinden sich im Verlauf der Erkundungs- und Angriffswege der Feuerwehr kraftbetriebene Tür- und Toranlagen, so ist durch eine <b><u>Konformitätsbescheinigung des Toranlagenerrichters</u></b> die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nach der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A 1.7) nachzuweisen.
13.	<input type="checkbox"/>	<b>Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Toranlagen in Einsatzwegen der Feuerwehr bei Ausfall der allgemeinen Netzstromversorgung und Störungen in den Steuerungs- und Antriebssystemen</b>	Siehe TAB, Abschnitt 11.5 und 11.8	Eine Fachfirma muss bescheinigen, dass alle gemäß TAB geforderten Maßnahmen zur Sicherstellung der Torfunktionen bei Stromausfall realisiert worden sind.